



<p>盤記号は、下記による。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>動力操作盤 C-nP-No.</li> <li>動力分電盤 D-nP-No.</li> <li>照明分電盤 D-nL-No.</li> <li>送込分電盤 D-nC-No.</li> <li>照差分電盤 D-nLC-No.</li> <li>手元開閉盤 NS-No.</li> <li>空調自動制御盤 CTRL.</li> </ul>	<p>特記のないケーブル・ラックは、下記による。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5階：低圧ケーブル用 800W x 100H (鉄)</li> <li>5階：高圧ケーブル用 600W x 100H (鉄)</li> <li>6階：低圧ケーブル用 800W x 100H (鉄)</li> <li>6階：高圧ケーブル用 600W x 100H (鉄)</li> </ul>
---	---

 <p>株式会社 昭和設計</p>	<p>管理建築士 伊藤 敬祐</p> <p>1級建築士 大庭登雄 9-4-77号</p>	<p>松下電工株式会社</p> <p>(仮称) 品質評価棟新築工事 (電気設備工事)</p> <p>電気設備工事 幹線・動力・換気設備 5階, 6階配線図</p>	<p>No. _____</p> <p>DEPT. _____</p>
<p>1/200</p>			