



特記のない配管配線は、下記による。

- VV-F 2 0mm-3C 【ケーブル・ラックに布設】
- VV-F 2 0mm-3C (19) 【床隠べし 配管配線工事】
- VV-F 2 0mm-3C 【アクセス・フロアに布設】
- VV-F 2 0mm-3C 【二重天井内ケーブル工事】
- VV-F 2 0mm-3C x1(19) 【隠べし又は露出配管工事】
- VV-F 2 0mm-3C x2(25) 【隠べし又は露出配管工事】

図面記号は、下記による。

- O A床配線プレーカ・ユニット(DUL5401)
- ハーネス・ジョイントボックス(WJ5233K)
- ◇ ミニシングルインコンセント(NE37610)
- △ ハーネス用O Aタップ (WF A6883)

【注】ミニシングル・インコンセント×300個
ハーネス用O Aタップ×600個を納品する。



管理建築士 伊藤 敬祐
1級建築士 大野 登雄 94477号

松下電工株式会社
（仮称）品質評価棟新築工事（電気設備工事）

電気設備工事
一般コンセント設備 7階, 8階配線図

No. _____
DEPT. _____
1/200