


1 全体配置図

1/500



**A部**



6KV CV-T 6 (FEP100)	MGT CB	新設 CB
(FEP100) x3	新設CB3φ	HH-P1
(FEP100) x1	新設CB1φ	HH-P1
CVV 1.2 -10C(FEP 50)	1A-1	接続端子盤

**B部**

(FEP 65) x2	MDF	接続端子盤
(FEP 65) x1	HH-P1	MDF
(FEP 65) x1	CPUモジュール	接続端子盤
CPEV 1.2-30Pr(FEP 50)	AMP	接続端子盤
(FEP 30) x1	1T-1	接続端子盤
(FEP 30) x1	機械警備盤	接続端子盤

**C部** 駐車場

(FEP100) x2	新設CB3φ	HH-P16
(FEP100) x3	新設CB1φ	HH-P16
(FEP 50) x1	MDF	HH-P16
(FEP 50) x1	CPUモジュール	HH-P16
(FEP 50) x1	AMP	HH-P16
(FEP 30) x1	1T-1	HH-P16
(FEP 30) x1	機械警備盤	HH-P16



SEE DWG. No. E-007-1

訂正	月	日	内容	名称	縮尺 1:500	図面 NO. E-002	設計 NO.	承認	
	・	・	・						電気設備工事 全体配置図 構内配線図
一級建築士事務所									