



盤記号は、下記による。
 ■ 実験動力分電盤 E-nP -Xn, Yn
 ■ 実験照明分電盤 E-nL -Xn, Yn
 ■ 実験照動分電盤 E-nLP -Xn, Yn

配線サイズは、幹線系統図 [実験電力 - 1 / 2 . 2 / 2] による。

ケーブル・ラック布設は、建築幹線工事項目に含む。

SHOMA SEKAI
 株式会社 昭和設計

管理建築士 伊藤 敬祐
 1級建築士 大庭登雄 9 4 4 7 7 号

松下電工株式会社
 (仮称) 品質評価棟新築工事 (電気設備工事)

電気設備工事
 実験機器用電源設備 7階, 8階配線図

No. _____
 DEPT. _____
 1/200