



特記のない配管配線は、下記による。

- VV-F 2 0mm-3C 【ケーブル・ラックに布設】
- VV-F 2 0mm-3C (19) 【床隠べい 配管配線工事】
- VV-F 2 0mm-3C 【二重天井内ケーブル工事】
- VV-F 2 0mm-3C x1(19) 【隠べい又は露出配管工事】
- VV-F 2 0mm-3C x2(25) 【隠べい又は露出配管工事】

<p>SHOMA SEKAI 株式会社 昭和設計</p>	<p>管理建築士 伊藤 政 祐 1級建築士 大塚 登 第 9 4 4 7 7 号</p>	<p>松下電工株式会社 (仮称) 品質評価棟新築工事 (電気設備工事)</p>	<p>No. 46 68</p>
	<p>電気設備工事 一般コンセント設備 1階, 2階配線図</p>		<p>DEPT. 1/200</p>