


給食棟 15



1F

配膳室
C h:2500
FL:GL+300
照明器具 C-322 x 7
照明器具 H-06 x 2

洗浄室
C h:2800
FL:GL+300
照明器具 C-322 x 6
照明器具 H-06 x 2
照明器具 Q-401 x 2
(注) Q-401:フード内取付

調理室
C h:2500/2800
FL:GL+300
照明器具 C-322 x 11
照明器具 H-06 x 7
照明器具 Q-401 x 5
(注) Q-401:フード内取付

更衣・休憩室
C h:2500 C h:2700
FL:GL+500 FL:GL+300
照明器具 J-324 x 6
照明器具開口 450×450

洗面
C h:2300
FL:GL+500
照明器具 G-132
照明器具開口 125φ

便所
C h:2300
FL:GL+500
照明器具 G-132
照明器具開口 125φ

食品庫
C h:2800
FL:GL+300
照明器具 C-321 x 2

検収室・通路
C h:2500/2800
FL:GL+300
照明器具 J-232 x 12
照明器具開口 275×275
照明器具 H-06 x 2

下処理室
C h:2800
FL:GL+300
照明器具 C-322 x 4
照明器具 H-06 x 1

外灯
照明器具 K-181 x 2

照明分電盤より第1ボックスまでは、
EEF 2.0mm-3C(うち1Cアース)
第1ボックス以降は、下記とする。
EEF 1.6mm-3C(うち1Cアース)

作成
訂正

(株)浅沼組・(株)崎山組 JV