



ブロックマンホール図

【ブロック・マンホール仕様】

- ケ・プル引張用フック（溶融亜鉛メッキ製または、ステンレス製）を配管の反対側に設ける。
- 足掛金物（溶融亜鉛メッキ製）2個を取り付ける。
- 配管貫通部分は、コア抜き施行を行い防水処理を確実に行う。
- ブロック接合部および配管挿入部には、エポキシ系2成分型接着剤を使用する。

【マンホール・リスト】

図面記号	X[mm]	Y[mm]	H[mm]	防水鉄蓋	備考
MH-01	nnn	nnn	nnnn		既設高圧引込用
MH-02	nnn	nnn	nnnn		既設高圧引込用
MH-03	nnn	nnn	nnnn		既設低圧用
MH-04	nnn	nnn	nnnn		既設低圧用
MH-05	nnn	nnn	nnnn		既設低圧用
MH-06	nnn	nnn	nnnn		既設低圧用
MH-07	1000	1000	1300	600	・中環面回転ロック式 新設低圧・情報用
MH-08	800	800	1300	600	・中環面回転ロック式 新設低圧・情報用

